

**АКТ  
испытания пожарных гидрантов на водоотдачу**

«24» 09 2025 г.

с. Мещегарово

Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя Инструктор ГПП с.Месягутово ГКУ ППС РБ Шалупов Игорь Васильевич с одной стороны и представитель заказчика (ответственный за противопожарное водоснабжение) Глава СП Мещегаровский сельсовет Сафина Ильнара Ураповна с другой стороны, составили акт о том, что «    »      2025 года, произведено испытание пожарных гидрантов на водоотдачу гидротестером МИК ПГ (№     ):

| № ПГ | Адрес расположения    | Диаметр и вид сети (мм) | Напор в сети (м) (атм.)МПа | Водоотдача (л/с) | Принадлежность   | Заключение о соответствии СП 8.13130.2020 |
|------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---|
| 1.   | с. Мещегарово         | D110                    | -                          | -                | Администрация СП | <b>неисправен не соответствует</b>        |
|      | ул. К.Шарипова, д.45  | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |
| 2.   | с. Мещегарово         | D110                    | -                          | -                | Администрация СП | <b>неисправен не соответствует</b>        |
|      | ул. К.Шарипова, д.52  | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |
| 3.   | с. Мещегарово         | D110                    | -                          | -                | Администрация СП | <b>неисправен не соответствует</b>        |
|      | ул. Гаражная, д.1А    | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |
| 4.   | с. Мещегарово         | D 110                   | -                          | -                | Администрация СП | <b>неисправен не соответствует</b>        |
|      | ул. Айская, д.22      | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |
| 5.   | д. Шарипово           | D 110                   | -                          | -                | Администрация СП | <b>неисправен не соответствует</b>        |
|      | ул. Набережная, д.1   | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |
| 6.   | д. Шарипово           | D 110                   | -                          | -                | Администрация СП | <b>неисправен не соответствует</b>        |
|      | ул. Парт-Мурзы, д.126 | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |
| 7.   | д. Шарипово           | D110                    | -                          | -                | Администрация СП | <b>неисправен не соответствует</b>        |
|      | ул. Парт-Мурзы, д.13  | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |
| 8.   | с. Саргамыш           | D 110                   | 0,3                        | 14,3             | Администрация СП | <b>исправен соответствует</b>             |
|      | ул. Центральная, д.28 | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |
| 9.   | с. Саргамыш           | D 110                   | 0,4                        | 16,6             | Администрация СП | <b>исправен соответствует</b>             |
|      | ул. Центральная, д.1  | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |
| 10.  | с. Еланыш             | D 110                   | 0,1                        | 8,3              | Администрация СП | <b>исправен соответствует</b>             |
|      | ул. Центральная, д.54 | кольцевой               |                            |                  | с. Мещегарово    |   |

Акт составлен в 2-х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель исполнителя:

Инструктор ГПП Месягутово

Должность

  
Подпись

Шалупов И.В.

Ф.И.О.

Представитель заказчика:

Глава СП Мещегаровский с/с

Должность



Сафина И.У.

Ф.И.О.

Примечание:

1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.
2. Расход соответствует:  $Q_{\text{(хозяйственные нужды)}} \neq Q_{\text{(пожаротушения СП 8.13130.2020 раздел 5)}}$

# АКТ работоспособности и исправности пожарного гидранта

« 27 » 09 2025г.

с. Мещегарово

Мы, нижеподписавшиеся, представитель исполнителя Инструктор ГПП с.Месягутово ГКУ ППС РБ Шалупов Игорь Васильевич с одной стороны и представитель заказчика (ответственный за противопожарное водоснабжение) Глава СП Мещегаровский сельсовет Сафина Ильнара Ураловна с другой стороны, составили акт в том, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года, произвели проверку работоспособности и исправности пожарных гидрантов согласно требований СП 8.13130.2020, ГОСТ 8220-85, ГОСТ Р 53961-2010 и ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Пожарные гидранты № 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 установленные на кольцевом водопроводе (указать тупиковом/кольцевом)

диаметром 110 мм, по адресу: РБ, Салаватский район:

№ 1 - с. Мещегарово, ул. К.Шарипова, д.45;

№ 2 - с. Мещегарово, ул. К.Шарипова, д.52;

№ 3 - с. Мещегарово, ул. Гаражная, д.1А;

№ 4 - с. Мещегарово, ул. Айская, д.22;

№ 5 - д. Шарипово, ул. Набережная, д.1;

№ 6 - д. Шарипово, ул. Парт-Мурзы, д.126;

№ 7 - д. Шарипово, ул. Парт-Мурзы, д.13;

№ 8 - с. Саргамыш, ул. Центральная, д.28;

№ 9 - с. Саргамыш, ул. Центральная, д.1;

№ 10 - с. Еланыш, ул. Центральная, д.54.

технически № 8; 9; 10 - исправны, № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 - неисправны.  
(указать исправен/неисправен)

Высота гидранта, мм (от 500 до 3500) \_\_\_\_\_ соответствует  
(соответствует/ не соответствует)

Внутренний диаметр корпуса DN (от 100 до 150) \_\_\_\_\_ соответствует  
(соответствует/ не соответствует)

Число оборотов штанги (штока) до полного открытия гидранта (от 12 до 15 – согласно техническому паспорту) \_\_\_\_\_ ПГ № 2; 6; 8; 9; 10 - соответствует  
(соответствует/ не соответствует)

Сливное отверстие ПГ № 6; 8; 9; 10 - исправно, № 9 - неисправно.  
(исправно/ неисправно)

Наличие крышки гидранта \_\_\_\_\_ № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 - имеются  
(имеется/ не имеется)

Возможность беспрепятственного подъезда к гидранту \_\_\_\_\_ имеется  
(имеется/ не имеется)

Соответствующие указатели пожарного гидранта № 1; 2; 5; 8; 10 - имеются, № 3; 4; 6; 7; 9 - не имеются.  
(имеются/ не имеются)

Расположение гидранта относительно крышки колодца (не более 450 мм) № 2; 4; 8; 9; 10 - соответствует, ПГ № 1; 3; 5; 6; 7 - не соответствует.  
(соответствует/не соответствует)

## Замечания:

ПГ №1 - Расстояние от крышки ПГ до крышки колодца по вертикали более 450 мм, а именно 1,5 м, на ПГ на постоянной основе установлена ПК и полностью находится в колодце. Открыть ПГ с помощью ПК не представляется возможным из-за сильной течи (не герметичности) по сальниковому узлу рукояти ПК.

ПГ № 2 – Отсутствует давление воды в водопроводе. Указатель ПГ выцвел, плохо читаем.

ПГ №3 – Отсутствует соответствующий указатель ПГ. Штанга (шток) пожарного гидранта расположен ниже муфты пожарной колонки, открыть ПГ невозможно. Колодец ПГ заполнен водой.

ПГ № 4 - Размер наконечника штанги (штока) ПГ меньше в поперечном сечении размера посадочного места в устанавливаемой ПК – открыть ПГ невозможно. Расстояние от крышки ПГ до крышки колодца по вертикали более 450 мм.

ПГ № 5 - Штанга (шток) ПГ расположен ниже муфты пожарной колонки, открыть ПГ невозможно. Отсутствует крышка колодца ПГ. Отсутствует соответствующий указатель ПГ.

ПГ № 6 - Отсутствует давление воды в водопроводе. Расстояние от крышки ПГ до крышки колодца по вертикали более 450 мм. Отсутствует соответствующий указатель ПГ.

ПГ № 7 - Расстояние от крышки ПГ до крышки колодца по вертикали более 450 мм. При наворачивании (установке) ПК соединительные головки ГМ упираются в внутренние края горловины колодца, что не дает возможности установки ПК и присоединения пожарных рукавов в целях отбора воды из водопровода и установки гидротестера для проведения испытания. Отсутствует соответствующий указатель ПГ.

ПГ № 8 – Колодец ПГ заполнен водой.

ПГ № 9 - Отсутствует соответствующий указатель ПГ.

ПГ № 10 - Указатель ПГ не соответствуют стандарту.

Представитель исполнителя:

Инструктор ГПП с. Месягутово  
ГКУ ППС РБ

Должность

  
Подпись

Шалупов И. В.

Ф.И.О.

Представитель заказчика:

Глава СП Мещегаровский с/с

Должность



Подпись

Сафина И.У.

Ф.И.О.